

01.08.2018r.

Zawiadamiamy, iż w dniu 31.07.2018r. wpłynęło pisemne zapytanie firmy dotyczące „Remontu i wymiany urządzeń odbojowych na Nabrzeży Wyposażeniowym”

PYTANIE:

Jakie jest dopuszczalne obciążenie nabrzeża, wysokość i szerokość korytka odwadniającego, rodzaj rusztu.

Czy do wyceny założyć same korytka czy też inne elementy/akcesoria odwodnienia?

ORAGNIZATOR PRZTEARGU ODPOWIADA:

dopuszczalne obciążenie Nabrzeża Wyposażeniowego $2T/m^2$,

szerokość korytka odwadniającego: 200mm ze wzmocnieniem krawędzi ze stali nierdzewnej z rusztami z żeliwa sferoidalnego, klasa obciążeń E600

wysokość korytka odwadniającego zależna od odcinka wymienianego :

- odcinek długości 14mb głębokości od 25 cm do 36 cm,

-odcinek dł. 3mb głębokość 34cm,

-odcinki 1mb głębokość 30cm szt.6

na wymienianych odcinkach wymieniane będą tylko koryta odwadniające,

Przed montażem wskazane jest przeprowadzenia inwentaryzacji koryt do wymiany.

PREZES ZARZĄDU
JOANNA KOSIŃSKA