



Obciążenie	8kW	1,1kW	0,9kW	-	16A	16A	16A	-	3,6kW	2,5kW	16A	16A	16A	-
Nazwa obwodu	Zasilanie z TG	Oświētł. pom. biura, sala konferenc.	Ośw. pom. WC socjalne, korytarz, sekretariat	Rezerwa	Gn. 1-faz. biura,	Gn. 1-faz. biura, sala konferenc.	Gn. 1-faz. socjalne, WC sekretariat	Rezerwa	Gn. 1-faz. płyta indukcyjna 2-palnikowa	Gn. 1-faz. czajnik	Gn. 1-faz. nad blatem socjal. lodówka, WC	Gn. 1-faz sekretariat	Gn. 1-faz biura, sala konferenc. porządkowe	Rezerwa
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S