



Obciążenie	-	0,6kW	-	-	16A	16A	-	3,6kW	2,2kW	16A	-	-	-	-
Nazwa obwodu	Zasilanie	Oświetl. pom. biura	Ośw. pom. WC archiwum socjal	Rezerwa	Gn. 1-faz. biura, sala konferenc,	Gn. 1-faz. socjalne, WC sekretariat	Rezerwa	Gn. 1-faz. płyta indukcyjna 2-palnikowa	Gn. 1-faz. czajnik	Gn. 1-faz. lodowka, nad blatem	Rezerwa	Radio KASZEBE 106,1MHz	Radio ZET CHILLI 107,8MHz	Rezerwa
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S